

УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ детского сада
№151 г. Пензы
_____ Н.М. Чувашова
« 30 » августа 2024г.

График проветривания для групп раннего возраста Спальня

1	07.00-07.10	сквозное
2	07.10-08.00	частичное
3	09.00-09.40	частичное
4	09.40-11.30	сквозное
5	15.00-16.00	частичное
6	17.00-19.00	сквозное

Группа

1	07.00-07.10	сквозное
2	09.40-10.50	сквозное
3	12.00-14.30	частичное
4	17.00-19.00	сквозное

Примечания:

- Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться;
- Сквозное проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа, в помещениях групповых и спальнях. Проветривание через туалетные комнаты не допускается;
- В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года;
- Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий;
- При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4 °С;
- При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема;
- В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода детей ко сну.

СанПиН 2.4.3648-20

УТВЕРЖДАЮ

заведующий МБДОУ детского сада

№151 г. Пензы

Н.М. Чувашова

« 30 » августа 2024г.

График проветривания II младшей группы Спальня

1	07.00-07.10	сквозное
2	07.10-08.00	частичное
3	09.00-09.50	частичное
4	09.50-12.00	сквозное
5	15.00-16.00	частичное
6	17.00-19.00	сквозное

Группа

1	07.00-07.10	сквозное
2	09.50-11.20	сквозное
3	12.30-14.30	частичное
4	17.00-19.00	сквозное

Примечания:

- Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться;
- Сквозное проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа, в помещениях групповых и спальнях. Проветривание через туалетные комнаты не допускается;
- В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года;
- Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий;
- При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4 °С;
- При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема;
- В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода детей ко сну.

СанПиН 2.4.3648-20

УТВЕРЖДАЮ

заведующий МБДОУ детского сада

№151 г. Пензы

_____ Н.М. Чувашова

« 30 » августа 2024г.

График проветривания средней группы Спальня

1	07.00-07.10	сквозное
2	07.10-08.00	частичное
3	09.00-09.50	частичное
4	09.50-12.10	сквозное
5	15.00-16.00	частичное
6	17.00-19.00	сквозное

Группа

1	07.00-07.10	сквозное
2	09.50-11.30	сквозное
3	12.40-14.30	частичное
4	17.00-19.00	сквозное

Примечания:

- Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться;
- Сквозное проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа, в помещениях групповых и спальнях. Проветривание через туалетные комнаты не допускается;
- В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года;
- Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий;
- При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4 °С;
- При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема;
- В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода детей ко сну.

СанПиН 2.4.3648-20

УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ детского сад
№151 г. Пензы
_____ Н.М. Чувашова
« 30 » августа 2024г.

График проветривания старшей группы Спальня

1	07.00-07.10	сквозное
2	07.10-08.00	частичное
3	09.00-09.55	частичное
4	09.55-12.20	сквозное
5	15.00-16.00	частичное
6	17.00-19.00	сквозное

Группа

1	07.00-07.10	сквозное
2	09.55-11.40	сквозное
3	12.50-14.30	частичное
4	17.00-19.00	сквозное

Примечания:

- Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться;
- Сквозное проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа, в помещениях групповых и спальнях. Проветривание через туалетные комнаты не допускается;
- В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года;
- Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий;
- При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4 °С;
- При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема;
- В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода детей ко сну.

СанПиН 2.4.3648-20

УТВЕРЖДАЮ

заведующий МБДОУ детского сада №151 г. Пензы

Н.М. Чувашова

« 30 » августа 2024г.

График проветривания подготовительной группы Спальня

1	07.00-07.10	сквозное
2	07.10-08.00	частичное
3	09.00-10.50	частичное
4	10.50-12.30	сквозное
5	15.00-16.00	частичное
6	17.00-19.00	сквозное

Группа

1	07.00-07.10	сквозное
2	10.50-12.00	сквозное
3	13.00-14.30	частичное
4	17.00-19.00	сквозное

Примечания:

- Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться;
- Сквозное проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа, в помещениях групповых и спальнях. Проветривание через туалетные комнаты не допускается;
- В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года;
- Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий;
- При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4 °С;
- При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема;
- В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода детей ко сну.

СанПиН 2.4.3648-20

УТВЕРЖДАЮ

заведующий МБДОУ детского сада №151 г. Пензы

_____ Н.М. Чувашова

« 30 » августа 2024г.

График проветривания физкультурного зала

1	08.00-08.30	сквозное
2	08.30-09.00	частичное
3	В перерывах между занятиями по 10 минут	частичное
4	10.50-12.00	сквозное
5	12.00-15.00	частичное
6	18.00-19.00	сквозное

Примечания:

- Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться;
- Сквозное проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа;
- В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года;
- Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода;
- При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4 °С;

СанПиН 2.4.3648-20

УТВЕРЖДАЮ

заведующий МБДОУ детского сада №151 г. Пензы

Н.М. Чувашова

« 30 » августа 2024г.

**График проветривания
музыкального зала**

1	08.00-08.30	сквозное/кварцевание
2	08.30-09.00	частичное
3	В перерывах между занятиями по 10 минут	частичное
4	10.50-12.00	сквозное
5	12.00-15.00	частичное/кварцевание
6	18.00-19.00	сквозное

Примечания:

- Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться;
- Сквозное проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа;
- В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года;
- Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода;
- При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4 °С;

СанПиН 2.4.3648-20